

Szczytno, dnia 2021-06-24

Znak: HK.4020.4.68.2021

URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU
Wpłynęło
2021 -07- 09
L.dz. PP.2936.2021
Podpis:

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.
ul. Polna 6
12-160 Wielbark

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 21 czerwca 2021 r. z **wodociągu publicznego Wielbark**, sieć – Szkoła Podstawowa w Wielbarku i Głuch Nr 9 – budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.68.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Kody próbek 92/Sz, 93/Sz oraz sprawozdania laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/933/2021 i nr LBŚiŻ-OBW/934/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 21 czerwca 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Wielbark, sieć – Szkoła Podstawowa w Wielbarku i Głuch Nr 9 – budynek mieszkalny. Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie
Tomasz Liwartowski

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
2. a/a