

Znak: HK.4020.4.70.2021

URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Wpłynęło

2021-07-09

L.dz. PP 2936/2021 OCENA

Podpis: p. L. ...

Szczytno, dnia 2021-07-05

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.
ul. Polna 6
12-160 Wielbark

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 21 czerwca 2021 r. z wodociągu publicznego Zieleniec, sieć - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej i Zieleniec Nr 38, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.4020.4.70.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., sprawozdanie laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/937/2021 i nr LBŚiŻ-OBW/938/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Uzupełnienie Nr 1 z dnia 23 czerwca 2021 r. do sprawozdania nr LBŚiŻ-OBW/937/2021, Uzupełnienie Nr 1 z dnia 24 czerwca 2021 r. do sprawozdania nr LBŚiŻ-OBW/938/2021, Uzupełnienie Nr 2 z dnia 24 czerwca 2021 r. do sprawozdania nr LBŚiŻ-OBW/937/2021 oraz kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli przez administratora w dniu 25 czerwca 2021 r. z sieci - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej i Zieleniec Nr 38, budynek mieszkalny, Sprawozdania nr LBŚiŻ-OBW/298z/2021 i nr LBŚiŻ-OBW/299z/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. i w dniu 29 czerwca 2021 r. z SUW – woda czysta i sieć - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej, Sprawozdania nr LBŚiŻ-OBW/316z/2021 i nr LBŚiŻ-OBW/317z/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2021 rok, 21 czerwca 2021 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Zieleniec, sieć - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej (kod próbki 96/Sz) i Zieleniec Nr 38, budynek mieszkalny (kod próbki 97/Sz). Próbkę zbadano w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Jakość wody w obu próbkach w zakresie zbadanych parametrów fizycznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych jakość wody w próbce nr 97/Sz odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 do ww. rozporządzenia, natomiast w próbce 96/Sz nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, z uwagi na obecność bakterii grupy coli - 7 jtk/100 ml. W związku z czym administrator wodociągu dnia 25 czerwca 2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody z wodociągu publicznego Zieleniec, sieć - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej i Zieleniec Nr 38, budynek mieszkalny. W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych jakość wody w próbce - Zieleniec Nr 38, budynek mieszkalny (kod próbki 2) odpowiada wymaganiom sanitarnym, natomiast w próbce - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej (kod próbki 1) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, z uwagi na obecność bakterii grupy coli - 2 jtk/100 ml. Administrator wodociągu przeprowadził intensywne płukanie sieci wodociągowej i dnia 29 czerwca 2021 r. ponownie pobrał próbki wody z wodociągu publicznego Zieleniec, SUW – woda czysta (kod próbki 106z/2021) i sieć - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej (kod próbki 105z/2021). Jakość wody w obu próbkach w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu. Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Zieleniec.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie
Tomasz Liwartowski