

Szczytno, dnia 2022-02-18

Znak: HK.9020.4.12.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.  
ul. Polna 6  
12-160 Wielbark

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 14 lutego 2022 r. z **wodociągu publicznego Zieleniec**, sieć – Szkoła Podstawowa w Łataniej Wielkiej i budynek mieszkalny Zieleniec 38, opisanej w protokole nr HK.9020.4.12.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Kody próbek 16/Sz, 17/Sz oraz sprawozdań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/144/2022 i nr LBŚiŻ-OBW/145/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 14 lutego 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Zieleniec, sieć – Szkoła Podstawowa w Łataniej Wielkiej i budynek mieszkalny Zieleniec 38. Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
2. a/a

Szczytno, dnia 2022-02-18

Znak: HK.9020.4.10.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.  
ul. Polna 6  
12-160 Wielbark

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 14 lutego 2022 r. z **wodociągu publicznego Wielbark**, sieć – Przeździek Wielki 17 – budynek mieszkalny i Piwnice Wielkie 20A – budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.9020.4.10.2022 z dnia 21 czerwca 2021 r. Kody próbek 12/Sz, 13/Sz oraz sprawozdania laboratoryjne nr LBŚiŻ-OBW/140/2022 i nr LBŚiŻ-OBW/141/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie  
**stwierdza przydatność wody do spożycia**

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 14 lutego 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Wielbark, sieć – Przeździek Wielki 17 – budynek mieszkalny i Piwnice Wielkie 20A – budynek mieszkalny. Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
2. a/a

Szczytno, dnia 2022-02-18

Znak: HK.9020.4.11.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wielbarku Sp. z o.o.  
ul. Polna 6  
12-160 Wielbark

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 14 lutego 2022 r. z **wodociągu publicznego Jesionowiec**, sieć - Jesionowiec Nr 9, budynek mieszkalny i Szkoła Podstawowa w Zabelach, opisanej w protokole nr HK.9020.4.11.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Kody próbek 14/Sz, 15/Sz, sprawozdań laboratoryjnych nr LBŚiŻ-OBW/142/2022 i nr LBŚiŻ-OBW/143/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie  
**stwierdza przydatność wody do spożycia**

## UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 14 lutego 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Jesionowiec, sieć – Jesionowiec Nr 9, budynek mieszkalny i Szkoła Podstawowa w Zabelach. Woda w próbkach zbadanych w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark
2. a/a